



SĄD OKRĘGOWY

W CZĘSTOCHOWIE

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO

IR-260-02.2018.06

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IR-260-02.2018

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak IR-260-02.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „ROBOTY BUDOWLANE – Budowa budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul. Św. Rocha 80/90”

Niniejszym zawiadamiam, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) i załączników w postępowaniu nr IR-260-02.2018 pn.: „ROBOTY BUDOWLANE – Budowa budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm. → dalej „ustawa”), poniżej wyjaśniam treść SIWZ i załączników do niej w następujący sposób:

L.p.	Treść zapytania (brzmienie dosłowne)	Odpowiedź
1.	W wielu przypadkach okazuje się, że podwykonawca żąda wynagrodzenia wyższego niż wynagrodzenie wykonawcy, a na rynku nie ma innego podwykonawcy w niższej cenie w wymaganym czasie. W związku z tym nie zawsze jest możliwość zawarcia, zgodnie z warunkami określonymi w par. 12 ust. 12 umowy, cen co najmniej równych wynagrodzeniu wykonawcy, który oczywiście musi dołożyć z własnej części. W związku z tym proponujemy uzupełnienie zapisów umowy o wskazanie, że Zamawiający zaakceptuje wynagrodzenie podwykonawcy wyższe niż wykonawcy, jeżeli wykonawcy złoży oświadczenie, że zapłaci różnicę z własnego wynagrodzenia oraz umowa będzie przewidywać zapłatę zaliczki, której dowód zapłaty będzie przedłożony przy przedkładaniu podpisanej umowy, w wysokości nie niższej niż różnica wynagrodzeń. Taki sposób zapłaty eliminuje ryzyko Zamawiającego zapłaty wyższego wynagrodzenia poprzez przepisy o odpowiedzialności solidarnej, a jednocześnie umożliwia znalezienie podwykonawcy w robotach specjalistycznych zdolnego do wykonania zamówienia.	Zamawiający zmienia zapisy projektu umowy w sposób określony poniżej niniejszej tabeli (zmiana nr I.).
2.	Prosimy o wskazanie które z pozycji przedmiaru PR.WW wentylacja i klimatyzacja należy uwzględnić w pozycji nr 80 „Wentylacja mechaniczna” z zestawienia elementów scalonych robót budowlanych zawartym w formularzu ofertowym.	W pozycji nr 81 „Wentylacja pożarowa i system oddymiania” zestawienia elementów scalonych robót budowlanych w formularzu ofertowym należy uwzględnić następujące pozycje z PR.WW: 293, 297, 325, 326, 327, 363, 364, 365, 367. Z pozycji 281 należy uwzględnić 245m ² przewodów wentylacyjnych (pozostała ilość do pozycji nr 80), z pozycji 282 należy uwzględnić 19m ² przewodów wentylacyjnych (pozostała ilość do pozycji nr 80).
3.	Prosimy o wskazanie które z pozycji przedmiaru PR.WW wentylacja i klimatyzacja należy uwzględnić w pozycji nr 81 „Wentylacja pożarowa i systemy oddymiania” z zestawienia elementów scalonych robót budowlanych zawartym w formularzu ofertowym.	W pozycji nr 80 „Wentylacja mechaniczna” zestawienia elementów scalonych robót budowlanych w formularzu ofertowym należy uwzględnić pozostałe pozycje z PR.WW.

4.	<p>Dot. zestawienia elementów scalonych robót budowlanych zawartym w formularzu ofertowym w zakresie instalacji elektrycznych, p.poż, teletechnicznych: Z pozycji od nr 89 do nr 95 nie wynika jednoznacznie którym pozycjom przedmiarowym z przedmiaru branży elektrycznej PR.EW one odpowiadają.</p> <p>Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie w/w pozycji zestawienia elementów scalonych z formularza ofertowego z działami przedmiaru branży elektrycznej.</p>	<p>W tabeli elementów scalonych zamieszczonej w formularzu ofertowym Wykonawca winien dopasować odpowiednie pozycje przedmiarowe wg własnej kalkulacji w taki sposób, aby tabela ta uwzględniała wszystkie koszty Wykonawcy, związane z realizacją zamówienia, składające się na ostateczną całkowitą cenę ofertową. Zamawiający przypomina, że przedmiary znajdujące się w treści załącznika nr 1. (dokumentacja techniczna), pełnią jedynie funkcje pomocnicze i nie posiadają charakteru dokumentacji projektowej.</p>
5.	<p>Prosimy o odpowiedź czy dostawa i montaż wyposażenia systemów audiowizualnych wskazanych w przedmiarze branży elektrycznej i teletechnicznej PR.EW podlega wycenie?</p>	<p>TAK</p>
6.	<p>Nawiązując do zapisów w pkt. 12.4. SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę przy podpisaniu umowy na wniesienie tylko zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres podany w pkt. 12.4.1 SIWZ tj. 50 miesięcy od dnia podpisania umowy, a następnie po odbiorze końcowym inwestycji, wniesienie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. W celu zabezpieczenia interesu Zamawiającego do czasu wniesienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z tytułu rękojmi za wady, proponujemy potrącenie równowartości kwoty zabezpieczenia z ostatniej faktury.</p>	<p>Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Zapis ten stosuje się również w niniejszym postępowaniu z zastrzeżeniem, że 100% zabezpieczenia winno zostać wniesione na okres 50 miesięcy od dnia podpisania umowy.</p>
7.	<p>1. W udostępnionej dokumentacji przetargowej brak jest załączników formaino-prawnych zawartych w projekcie budowlanym TOM 1 - 1.1.6 spis dodatkowych opracowań stanowiących podstawę opracowania t.j.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I.1.6.1 Sprawozdanie z badań zanieczyszczenia gruntów na działce pod projektowany budynek Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ z grudnia 2015r., opracowane przez mgr. inż. Ireneusza Łukaczyńskiego; - I.1.6.2 Inwentaryzacja dendrologiczna z października 2015r.; - I.1.6.3 Raport z symulacji pt. „Analiza systemu wentylacji bytowej i oddymiającej w garażu podziemnym w budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ przy ul. Św. Rocha 80/90 w Częstochowie z marca 2016r. sygnatura DB-16/21/A/03, opracowany przez Panią Dorotę Brzezińską; - I.1.6.4 Raport z symulacji pt. „Analiza systemu wentylacji oddymiającej w atrium w budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ przy ul. Św. Rocha 80/90 w Częstochowie z marca 2016r. sygnatura DB-16/71/A/03, opracowany przez Panią Dorotę Brzezińską; <p>Wykonawca wnosi o udostępnienie kompletu opracowań, które są niezbędne do prawidłowej wyceny robót.</p>	<p>Zamawiający zamieszcza opracowania na stronie internetowej.</p>
8.	<p>2. § 4 ust. 17 projektu umowy zał. 4 do SIWZ</p> <p>W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi również zagospodarowanie odpadów z wykopu, które zostaną wydobyte podczas budowy budynku, poprzez ich zabezpieczenie i utylizację, zgodnie z proponowanym sposobem zagospodarowania odpadów, zawartym w sprawozdaniu z badań zanieczyszczenia gruntów na działce pod projektowany budynek Sądu Rejonowego – Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul. Św. Rocha 80/90, stanowiącym element składowy załącznika nr 2 do Umowy lub innym sposobem zagospodarowania odpadów, o ile będzie on zgodny z prawem i zostanie potwierdzony opinią specjalisty w tym zakresie; ryzyko oraz koszty związane z zagospodarowaniem odpadów ponosi wyłącznie Wykonawca.</p> <p>Zgodnie z informacją zawartą w pkt. 2.1. Opinii geotechnicznej cyt: „W przeszłości na tym terenie prowadzona była eksploatacja piasku. Wyrębisko widoczne jest już na planie miasta z 1878 r. W latach 50-tych XX wieku wyrębisko zostało zrekultywowane poprzez zasypanie różnego rodzaju odpadami takimi jak: gruz, piasek, cegły, popiół, sadza, kamienie). Projektowany budynek Sądu w całości znajdować się będzie w granicach dawnego wyrębiska po eksploatacji piasków”.</p> <p>W opinii brak informacji na temat rodzaju odpadów składowanych na wyrębisku. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o ewentualne opracowania/dokumenty informujące wykonawcę, jakie materiały należy wydobyć, wywieźć i utylizować w ramach wykonania robót ziemnych dla przedmiotowej inwestycji.</p>	<p>Zamawiający publikuje na stronie internetowej wszelkie posiadane opracowania, które w największym możliwym stopniu mają uszczegółowić zakres przedmiotu zamówienia. Wraz z niniejszymi wyjaśnieniami na stronie zamieszczone zostaje „Sprawozdanie z badań zanieczyszczenia gruntów na działce pod projektowany budynek Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ”.</p>

9.	<p>3. W opisie projektu konstrukcyjnego oraz w opinii geotechnicznej istnieje zapis: „Ze względu na silne spękanie skały należy, po wykonaniu wykopu wykonać badania geofizyczne i określić wielkość pustek. W wypadku stwierdzenia znacznych pustek należy je iniektować. Budynek będzie częściowo posadowiony na skale. Jeżeli w poziomie posadowienia stwierdzi się na pewnej powierzchni występowanie innych gruntów (gliny, piaski) należy je usunąć do skały i uzupełnić chudym betonem. Powyższe ma na celu zapewnienie równomiernej sztywności podłoża pod budynkiem”.</p> <p>W przedmiarach brak jest pozycji dotyczących iniektowania pustek czy też uzupełnienia skał betonem. Ponadto na etapie ofertowania niemożliwe jest określenie zakresu i ilości tych prac.</p> <p>W związku z powyższym prosimy o wskazanie, czy powyższe roboty stanowią część wynagrodzenia ryczałtowego? Wskazanie to ma istotny wpływ na cenę ofertową, a dotyczy robót, które mogą, lecz nie muszą wystąpić i ich uwzględnienie lub jego brak ma wpływ na zachowanie konkurencji, a brak uwzględnienia może skutkować w zależności od rozmiaru prac brakiem możliwości wykonania zamówienia przez wykonawcę, który nie oszacował ryzyka związanego ze wzmocnieniem podłoża i w konsekwencji nie wykona zamówienia. Szacowany rozmiar kosztów związanych ze wzmocnieniem podłoża, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, może wynosić nawet 5% wartości całego zamówienia, biorąc pod uwagę stan podłoża na terenie miasta z uwzględnieniem położenia warstwy wodonosnej na granicy posadowienia budynku.</p> <p>Prosimy w związku z tym także o uzupełnienie przedmiarów o powyższe roboty, które jednocześnie w braku konieczności wykonania tych robót mogą stać zgodnie z umową robotami zaniechanymi.</p>	<p>Ewentualność wystąpienia opisanych sytuacji Wykonawca winien uwzględnić w kalkulacji ceny ofertowej – wynagrodzenia ryczałtowego. Na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie zakłada udzielania tzw. zamówień dodatkowych.</p>
10.	<p>4. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa, o której mowa w w § 11 ust. 2 projektu umowy pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych. Obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania. W przypadku konieczności wykonania robót nieobjętych przedmiotem zamówienia, wykonawca winien otrzymać wynagrodzenie dodatkowe.</p>	<p>Zgodnie z zapisem pkt 4.3.3. Rozdziału IV SIWZ obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) tj.</p> <p>Art. 632. KC</p> <p>§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.</p> <p>§ 2. Jeżeli jednak skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.</p> <p><u>W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowej, przy uwzględnieniu warunków i wytycznych określonych w zapisach umownych, zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.</u></p>
11.	<p>Prosimy o uzupełnienie dokumentacji, o zestawienia materiałowe dla poszczególnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.</p>	<p>Zestawienia materiałowe poszczególnych branż wynikają z treści opisów technicznych oraz danych zawartych w przedmiarach robót, które stanowią funkcję pomocniczą. Wykonawca winien dokonać szczegółowej analizy materiałów w oparciu o dokumentację projektową.</p>
12.	<p>Prosimy o uzupełnienie dokumentacji, o schematy układu rurażu systemów zasysających - 4 instalacje.</p>	<p>Centrale zasysające mają pokazany ruraż na rzutach systemu SSP tj. rys. EW.RZ.06.01 do 07. Zakres czułości alarmowej 0,1 %/m. Sam rozmiar rurażu winien być dobrany na podstawie symulacji czułości producenta wybranego przez wykonawcę.</p>
13.	<p>Prosimy o uzupełnienie dokumentacji, o dane techniczne:</p> <ol style="list-style-type: none"> czujek liniowych, central napowietrzania zasilająco-sterujących, central oddymiania zasilająco-sterujących, centralek sterujących drzwi/okna, 	<p>a. odbiornik i nadajnik - efektywne pole widzenia 7°/4°, zasięg 30-150m, 1 OSE. Przestrzenne wykrywanie dymu. Wiązki promieniowania: IR i UV oraz matryca CMOS. Zasięg do 150m.</p> <p>b. c. d. parametry central podano w legendzie systemu SSP. Centrale mają być kompatybilne z pożarowymi urządzeniami wykonawczymi i powinny być dostarczone i odpowiednio dobrane przez producentów wybranych urządzeń wykonawczych. Jest to wymóg konieczny ze względu na</p>

		prawidłowość działania poszczególnych systemów.
14.	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji, o schematy instalacji z modułów wejść/wyjść, przekaźnikowych i sterujących, gdyż trudno zweryfikować zastosowane okablowanie, które zostało ujęte w przedmiarze, a brak jest zestawienia materiałowego. Brak jest również w przedmiarze puszek połączeniowych i rozgałęźnych E90 przy urządzeniach sterujących.	Należy wykonać okablowanie zgodnie z opisem wykonawczym wg punktu: XVIII.9.2 Opis współpracy SSP z innymi instalacjami w obiekcie – sterowanie i nadzorowanie. Należy ująć kable sterujące/ nadzorujące oraz metalowe puszki przyłączeniowe z kostkami ceramicznymi .
15.	Prosimy o weryfikację przedmiaru, gdyż brak jest okablowania dla pętli sterujących, które należy wykonać kablem HTKSHekw PH90 1*2*0,8mm.	Należy ująć kable pętli sterujących przewodem HTKSHekw PH90 1*2*0,8mm.
16.	Dot. przedmiaru robót budowlanych, dział nr 19.6 „DO4 – zadanie rampy konwoju”: Pozycje od nr 644 do nr 648 posiadają zerowe ilości. Prosimy o uzupełnienie ilości przedmiarowych w ww. zakresie.	Należy skorygować pozycje 644-648 w dziale 19.6 – zadanie rampy DO4 to 178,750 m ² . Poprawna ilość we wszystkich ww. pozycjach to 178,750 m ² .
17.	Z uwagi na brak nośności gruntu nasypowego pod drogami i parkingami, określonej w dokumentacji geologicznej, czy należy zastosować wymianę gruntu nasypowego lub stabilizację gruntu cementem 2,5 MPa, w celu uzyskania odpowiedniej nośności gruntu pod nawierzchnie dróg i chodników? Jeśli tak, to proszę o określenie grubości wymiany gruntu lub grubości stabilizacji gruntu cementem?	Konstrukcję należy wykonać zgodnie z projektem. Dolna warstwa "Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2.5 MPa" pełni rolę wzmocnienia podłoża gruntowego. Materiał ten należy przygotować w węźle betoniarskim (na miejscu lub z dowozu) i wbudować po usunięciu odpowiedniej warstwy gruntów rodzimych.
18.	Z uwagi na zaprojektowanie nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych i chodników, z płyt betonowych, o wymiarach 50x50x8 cm, oraz brak możliwości nabycia płyt o tym wymiarze, czy można zastosować typowe płyty o wymiarach 50x50x7 cm?	Technicznie dopuszcza się zastosowanie materiału o innych gabarytach jeśli spełni on wykończenie oraz parametry przyjęte w projekcie zgodnie z informacją na rys AW_ZE_13_03. Należy tu jednak zauważyć, że w przypadku zastosowania cieńszych płyt należy zastosować również cieńszy ten materiał (brak możliwości prawidłowego dogęszczenia styków).
19.	W związku z zaprojektowaniem linii wyznaczających miejsca postojowe z płyt betonowych, o wymiarach 50x10x8 cm, oraz brakiem możliwości nabycia płyt o tym wymiarze, czy można zastosować kostki brukowe betonowe o wymiarze 20x10x8 cm?	Dopuszcza się zastosowanie innego wymiaru, który będzie zgrywał się z przyjętym podziałem płyt 50x50 cm przy zachowaniu kolorystyki i parametrów płyt zastosowanych w projekcie. Zakłada się możliwość docięcia płyt 50x50 cm. Element podlega akceptacji architekta prowadzącego NA - aspekt estetyczny . Należy tu jednak zauważyć, że w przypadku zastosowania cieńszych płyt należy zastosować również cieńszy materiał (brak możliwości prawidłowego dogęszczenia styków).
20.	Z jakiej kostki brukowej betonowej i w jakim kolorze (np. przemysłowej typu Holand lub Behaton czy innej ozdobnej), należy wykonać nawierzchnie dróg manewrowych, miejsc postojowych i chodników, jak również linie rozgraniczające miejsca postojowe?	Nawierzchnie należy wykonać zgodnie z parametrami podanymi w projekcie drogowym (wymiaru płyt) i projekcie architektury. Należy wykonać płyty betonowe z wyrazistą strukturą z uwidocznionym szlachetnym kruszywem zgodnie z informacją na rys AW_ZE_13_03.
21.	Prosimy o podanie wymiarów płyt betonowych z zabezpieczeniem antypoślizgowym P-12, wskazanych w przedmiarze robót budowlanych w poz. nr 503.	Wymiary płyt betonowych zostaną naniesione na rysunek z zestawieniem prefabrykatów betonowych zewnętrznych (AW_ZE_16_01). Uzupełniony rysunek załączamy do

		odpowiedzi.
22.	Dot. poz. nr 180 przedmiaru robót budowlanych – belki prefabrykowane zadaszenia nad atrium (BD.1-BD.10): W dokumentacji projektowej brak jest szczegółowych rozwiązań projektowych dotyczących w/w elementów. Załączony w dokumentacji rysunek nr 342_KW_8_S_002 projektu branży konstrukcyjnej przedstawia te elementy w sposób ogólny. Brak jest rysunków przedstawiających rozmieszczenie zbrojenia, nie ma informacji o ilości zbrojenia, nie wyspecyfikowano ilości występujących tam łączników. Bez podania tych informacji Wykonawca nie jest w stanie poprawnie oszacować kosztów realizacji. Prosimy o uszczegółowienie dokumentacji w tym zakresie.	Odpowiedź na pytanie stanowi załącznik do niniejszego pisma.
23.	W przedmiarze robót budowlanych w pozycjach dotyczących okładzin ściennych W07 występują rozbieżności. W pozycji przedmiarowej nr 398 wskazano ilość 564,764 m ² , natomiast w pozycji nr 399 „Panele ścienne, płyta MDF fornirowana, dąb prostosłoiasty, panele o szerokości 60 cm w osiach, fuga 5 mm, na podkonstrukcji, montaż niewidoczny + izolacja z wełny mineralnej gr. 5 cm” wskazano ilość 448,509 m ² . Prosimy o usunięcie rozbieżności i wskazanie prawidłowej ilości przedmiarowej.	Prawidłowa ilość to 564,764 m ² .
24.	Nawiązując do zapisów w rozdziale III pkt. 1.2 SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że postawiony warunek doświadczenia nie podlega zsumowaniu? Wykonawca składający ofertę w ramach konsorcjum na spełnienie warunku wykonania robót musi wykazać, że co najmniej jeden z uczestników konsorcjum zrealizował dwie wymagane roboty samodzielnie. Analogicznie w sytuacji, gdy wykonawca polega na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych robót samodzielnie.	Zgodnie z zapisem Rozdziału III. pkt 1.5.5. SIWZ warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli <u>co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu wykaże się jego spełnianiem w całości.</u>
25.	W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.	Jako rozwiązania równoważne uważa się rozwiązania posiadające cechy i parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w dokumentacji projektowej. Materiał lub urządzenie musi być równoważne w zakresie wszystkich opisanych w projekcie parametrów.
26.	Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie należy do Zamawiającego.	NIE Zgodnie z zapisem §18 ust. 12 i 13 projektu umowy Wykonawca winien uzyskać w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku
27.	Prosimy o zmniejszenie limitu wszystkich kar umownych w maksymalnej wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w zakresie kar umownych.
28.	Prosimy o wyznaczenie maksymalnych terminów w jakich Zamawiający będzie zobowiązany do zakończenia czynności związanych z odbiorem końcowym.	Czynności związane z odbiorem końcowym prowadzone będą bez zbędnych przerw i zakończone zostaną bez zbędnej zwłoki
29.	Prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym Zamawiający przed skorzystaniem z możliwości naliczenia Wykonawcy kar umownych, jak też przed skorzystaniem z możliwości odstąpienia od umowy zawiadomi Wykonawcę na piśmie o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zastosowanie kar umownych, jak też	W interesie własnym Wykonawcy jest prowadzenie nadzoru nad realizacją umowy z należytą starannością celem terminowego dopełnienia wszelkich swoich obowiązków z niej wynikających.

	odstąpienia od umowy i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na podjęcie odpowiednich działań.	
30.	Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych (np. źródeł światła w oprawach oświetleniowych, których konieczność wymiany wynika ze zwykłego zużycia, a nie istnienia w nich wad) w okresie gwarancji będzie ponosił Zamawiający (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany).	TAK Koszty związane z bieżącą eksploatacją budynku leżą po stronie Zamawiającego
31.	Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego ponosi Zamawiający.	Zamawiający nie przewiduje żadnych kosztów związanych z przeprowadzaniem przeglądów gwarancyjnych jak również przeglądu pogwarancyjnego.
32.	W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiałów i urządzeń dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.	Jako rozwiązania równoważne uważa się rozwiązania posiadające cechy i parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w dokumentacji projektowej. Materiał lub urządzenie musi być równoważne w zakresie wszystkich opisanych w projekcie parametrów.
33.	Prosimy o wyłącznie z długiego (60-72 miesięcznego) okresu rękojmi dostarczonych i zamontowanych urządzeń i materiałów i zrównanie okresu rękojmi z tym udzielanym przez ich producenta, nie krócej jednak niż 2 lata.	NIE Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w tym zakresie
34.	Prosimy o potwierdzenie, że opóźnienie po stronie Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej, placu budowy, itp. będzie stanowiło podstawę do zmiany Umowy w zakresie wydłużenia czasu realizacji przedmiotu zamówienia.	Termin realizacji zadania liczony jest od dnia przekazania terenu budowy. Zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia określa §21 w związku z §9 ust. 5 projektu umowy.
35.	Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający pokryje dodatkowe koszty poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą terminu (tj. w szczególności koszty wykonania zabezpieczenia przerwanych robót, utrzymania placu budowy i in.)	Zamawiający odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn przez siebie zawinionych na zasadach ogólnych.
36.	Prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie się odbywała na podstawie faktur częściowych wystawianych raz w miesiącu, zgodnie ze stanem zaawansowania robót, oraz na podstawie faktury końcowej.	Sposób rozliczenia i dokonywania płatności określa §11 ust. 11,12 i 16 projektu umowy. Zdaniem Zamawiającego zapisy projektu umowy w analizowanym zakresie są wystarczające.
37.	W załączonych materiałach do SIWZ jest przedmiar dotyczący dróg, w którym brakuje podstaw wyceny (tzw. KNR-ów). Prosimy o uzupełnienie tego przedmiaru o podstawy wyceny.	Wraz z niniejszymi wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej przedmiar dotyczący robót w zakresie budowy dróg z uzupełnionymi oznaczeniami KNR.
38.	Na rysunku 301_SRC_AW_PZT_01 nawierzchnie chodników, dróg manewrowych oraz miejsc postojowych zaprojektowano z kostki granitowej, natomiast na rysunkach: PW Drogi Rys. 1 - Plan sytuacyjny oraz PW Drogi Rys. 2 - Przekroje konstrukcyjne, nawierzchnie te	Nawierzchnie chodników, dróg manewrowych oraz miejsc postojowych należy przyjąć zgodnie z informacjami z projektu wykonawczego podanych na rysunkach na rys AW_ZE_13_03 oraz rysunkach branży

	zaprojektowano z płyt betonowych. Prosimy o podanie prawidłowego rozwiązania.	drogowej. Rysunek nr 301_SRC_AW_PZT_01 to zagospodarowanie z projektu budowlanego, na etapie projektu wykonawczego kostkę granitową zmieniono na płyty podane na rysunku AW_ZE_13_03.
39.	Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie w zestawieniu materiałów w opisie technicznym instalacji wentylacji i klimatyzacji na stronach 70, 71, 72, oznaczeń jednostek wewnętrznych klimatyzatorów lub wpisanie na schematach chłodniczych mocy poszczególnych klimatyzatorów.	Na schemacie chłodniczym każda jednostka wewnętrzna ma przypisanym określony numer. Na rzutach kondygnacji jednostki wewnętrzne w poszczególnych pomieszczeniach są oznaczone zgodnie z numeracją na schemacie chłodniczym. Na rzutach podana jest wymagana minimalna moc chłodnicza w każdym pomieszczeniu, która odpowiada wymaganej minimalnej mocy chłodniczej jednostki wewnętrznej.
40.	Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie w zestawieniu materiałów w opisie technicznym instalacji wentylacji i klimatyzacji, ilości powietrza dla poszczególnych nawiewników szczelinowych (tak jak np. podano dla nawiewników wirowych).	Każdy element wentylacji na rzucie opisany jest za pomocą odnośnika listy części. W liście części opisany jest rodzaj elementu i jego dane. Ilości powietrza nawiewanego bądź wywiewanego dla poszczególnych nawiewników zostały opisane na rzutach.
41.	Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert, gdyż w ocenie wykonawcy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia jest on niewystarczający dla rzetelnej i prawidłowej wyceny robót. Powyższe wykonawca argumentuje przede wszystkim ryczałtowym charakterem wynagrodzenia w niniejszym postępowaniu, co powoduje konieczność dokonania wnikliwej analizy dokumentacji projektowej, weryfikacji udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów robót. Wnosimy zatem o zrozumienie i przedłużenie terminu złożenia oferty, celem właściwego jej opracowania, nie krócej niż do dnia 15.06.2018r. Dodatkowy czas pozwoli Wykonawcy na opracowanie rzetelnej oferty, uwzględniającej uwarunkowania przedmiotowego zadania, a tym samym zmniejszy ryzyko wystąpienia niejasności na etapie realizacji zamówienia. Wydłużony okres na sporządzenie oferty przetargowej, może również doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego większej ilości ofert, a przez to podniesienie konkurencyjności postępowania przetargowego i w konsekwencji pozwoli Zamawiającemu na udzielenie przedmiotu zamówienia za najbardziej korzystną cenę.	Zamawiający dokonuje zmiany terminów: składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Nowy termin składania ofert: 19.06.2018 r. do godz. 12:00 Nowy termin otwarcia ofert: 19.06.2018 r. o godz. 12:30
42.	W przedmiarze robót budowlanych w poz. 253 – Płyty elewacyjne prefabrykowane gr. 7,5 cm na białym cemencie, ilość okładzin sufitowych EZT wynosi: 5,463 m2. Wg Wykonawcy ilość ta została niepoprawnie obliczona. Poprawna ilość to ok. 117 m2. Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót w w/w zakresie.	Prawidłowa powierzchnia płyt to 122.9m2. Przedmiar zawiera błąd.
43.	Wg opisu technicznego projektu architektury pkt. I.7.2., na kondygnacji 03 projektuje się kurtynę dymową oddzielającą pomieszczenie szatni od holu głównego – EW30, opadającą do posadzki. W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji dotyczącej tego elementu. Prosimy o odpowiedź czy w/w kurtyna dymowa wchodzi w zakres oferty, jeśli tak prosimy o podanie jej wymiarów oraz szczegółowych parametrów technicznych.	Kurtyna dymowa wchodzi w zakres oferty. Należy wykonać wg poniższych wytycznych. Kurtyna dymowa EW30, opadająca do posadzki. Po rozwinięciu kurtyna zakrywa otwór w ścianie o wymiarach 120cm szerokości i 255cm wysokości (po odjęciu grubości ościeży wymiary otworu w świetle: 114cm szerokości i 252cm wysokości). Mocowana do ściany żelbetowej po stronie

		<p>pomieszczenia Szatni, zabudowana w przedściance gk. Obciążnik kurtyny zlokalizowany przy krawędzi od strony Szatni. Otwór w ścianie żelbetowej wraz ze ścianą gk wykończony ościeżem drewnianym o grubości 3cm (ościeże obejmuje całą grubość ściany: ścianę żelbetową wraz z przedścianką gk), z pozostawieniem szczeliny pozwalającej na rozwinięcie kurtyny. Dolna krawędź obciążnika kurtyny w stanie zwiniętym nie może wystawać poniżej ościeża. Dostęp serwisowy do kurtyny od strony pomieszczenia szatni, w postaci rewizji bezramkowej w przedściance gk.</p>
44.	<p>W związku z tym że wyposażenie nie wchodzi w zakres wyceny prosimy o potwierdzenie, że gaśnice uwidocznione na rzutach architektury są poza zakresem oferty.</p>	<p>Elementy związane z ochroną przeciwpożarową wchodzi w zakres wyceny. Gaśnice na rzutach architektury wchodzi w zakres wyceny.</p>
45.	<p>Proszę o informację czy inwestor dopuści do postępowania okablowanie strukturalne oparte na technologii ekranowanej kat.6a renomowanego producenta, gdzie jakość potwierdzona jest odpowiednimi certyfikatami?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza tylko renomowane okablowanie nieekranowane w standardzie U/UTP 500MHz kat. 6A, o minimalnych parametrach zawartych w projekcie.</p>
46.	<p>W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ, pojawiającymi się nieścisłościami i wątpliwościami w dokumentacji przetargowej oraz mając na uwadze chęć złożenia Państwu optymalnej oferty uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 25.06.2018 r.</p>	<p>Zamawiający dokonuje zmiany terminów: składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Nowy termin składania ofert: 19.06.2018 r. do godz. 12:00 Nowy termin otwarcia ofert: 19.06.2018 r. o godz. 12:30</p>
47.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.</p>	<p>Dokumentacja odzwierciedla stan wiedzy Zamawiającego i Projektanta na moment sporządzania dokumentacji, stwierdzony na podstawie opracowań załączonych do niniejszego postępowania.</p>
48.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.</p>	<p>Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie posiadane elementy dokumentacji projektowej. W przypadku pojawiania się nowych danych, które dotyczą przedmiotowej sprawy, dane te zamieszczane są one na bieżąco w miejscu publikacji dokumentacji niniejszego postępowania.</p>
49.	<p>W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji dotyczących lustek łazienkowych wskazanych na rys. 301_SRC_AW_ZE_15_01. Prosimy o odpowiedź czy elementy podlegają wycenie, jeśli tak to prosimy o podanie ich wymiarów oraz ilości.</p>	<p>Lustra podlegają wycenie, ponieważ są elementem, który należy wbudować w trakcie realizacji robót wykończeniowych łazienek. Wymiary i ilość zgodnie z rysunkiem kładów łazienek nr 301_SRC_AW_ZE_15_01.</p>
50.	<p>Prosimy o potwierdzenie że blaty z umywalkami wskazane w poz. nr 90 przedmiaru Wyposażenia, zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego nr 29 z dn. 08.05.2018. nie wchodzi w zakres wyceny.</p>	<p>Blaty podlegają wycenie, ponieważ są elementem, który należy wbudować w trakcie realizacji robót wykończeniowych łazienek – blat jest zintegrowany z umywalką. Wymiary i ilość zgodnie z rysunkiem kładów łazienek nr</p>
51.	<p>Prosimy o potwierdzenie że blaty pod umywalki wskazane w poz. nr 91 przedmiaru Wyposażenia, zgodnie</p>	

	z odpowiedzią Zamawiającego nr 29 z dn. 08.05.2018. nie wchodzi w zakres wyceny.	301_SRC_AW_ZE_15_01, zestawieniem aranżacji meblowej oraz załącznikiem nr 3 do opisu technicznego architektury:																																																																																						
52.	Prosimy o potwierdzenie że umywalki do blatów wskazane w poz. nr 92 przedmiaru Wyposażenia, zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego nr 29 z dn. 08.05.2018. nie wchodzi w zakres wyceny.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="8" data-bbox="815 219 1177 248" style="text-align: center;">2. WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW</td> </tr> <tr> <td colspan="8" data-bbox="815 248 1177 277" style="text-align: center;">2.1. UMYWALKI I BLATY</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 277 932 306" style="text-align: center;">2.1.1</td> <td data-bbox="932 277 1007 306" style="text-align: center;">Z3-Z12</td> <td data-bbox="1007 277 1054 306" style="text-align: center;">Blat WC</td> <td data-bbox="1054 277 1198 645" style="text-align: center;">Blat w wc z płyty mineralno-akrylowej, połączenie między blatami a umywalkami niewidoczne umywalki prostokątne zgodnie z rys AW_ZE_15_01 należy przewidzieć otwór pod kosz mocowany pod blatem.</td> <td data-bbox="1198 277 1273 306" style="text-align: center;">Z3 - 12</td> <td data-bbox="1273 277 1369 306" style="text-align: center;">Z3 = 115</td> <td data-bbox="1369 277 1465 306" style="text-align: center;">Z3 = 40</td> <td data-bbox="1465 277 1490 306" style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1198 306 1273 336" style="text-align: center;">Z4 - 8</td> <td data-bbox="1273 306 1369 336" style="text-align: center;">Z4 = 123</td> <td data-bbox="1369 306 1465 336" style="text-align: center;">Z4 = 40</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1198 336 1273 365" style="text-align: center;">Z5 - 8</td> <td data-bbox="1273 336 1369 365" style="text-align: center;">Z5 = 110</td> <td data-bbox="1369 336 1465 365" style="text-align: center;">Z5 = 47</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1198 365 1273 394" style="text-align: center;">Z6 - 2</td> <td data-bbox="1273 365 1369 394" style="text-align: center;">Z6 = 125</td> <td data-bbox="1369 365 1465 394" style="text-align: center;">Z6 = 40</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1198 394 1273 423" style="text-align: center;">Z7 - 1</td> <td data-bbox="1273 394 1369 423" style="text-align: center;">Z7 = 110</td> <td data-bbox="1369 394 1465 423" style="text-align: center;">Z7 = 40</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1198 423 1273 452" style="text-align: center;">Z8 - 1</td> <td data-bbox="1273 423 1369 452" style="text-align: center;">Z8 = 112</td> <td data-bbox="1369 423 1465 452" style="text-align: center;">Z8 = 47</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1198 452 1273 481" style="text-align: center;">Z10 - 2</td> <td data-bbox="1273 452 1369 481" style="text-align: center;">Z10 = 120</td> <td data-bbox="1369 452 1465 481" style="text-align: center;">Z10 = 47</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1198 481 1273 510" style="text-align: center;">Z12 - 1</td> <td data-bbox="1273 481 1369 510" style="text-align: center;">Z12 = 140</td> <td data-bbox="1369 481 1465 510" style="text-align: center;">Z12 = 40</td> <td></td> </tr> </table>							2. WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW								2.1. UMYWALKI I BLATY								2.1.1	Z3-Z12	Blat WC	Blat w wc z płyty mineralno-akrylowej, połączenie między blatami a umywalkami niewidoczne umywalki prostokątne zgodnie z rys AW_ZE_15_01 należy przewidzieć otwór pod kosz mocowany pod blatem.	Z3 - 12	Z3 = 115	Z3 = 40	15					Z4 - 8	Z4 = 123	Z4 = 40						Z5 - 8	Z5 = 110	Z5 = 47						Z6 - 2	Z6 = 125	Z6 = 40						Z7 - 1	Z7 = 110	Z7 = 40						Z8 - 1	Z8 = 112	Z8 = 47						Z10 - 2	Z10 = 120	Z10 = 47						Z12 - 1	Z12 = 140	Z12 = 40	
2. WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW																																																																																								
2.1. UMYWALKI I BLATY																																																																																								
2.1.1	Z3-Z12	Blat WC	Blat w wc z płyty mineralno-akrylowej, połączenie między blatami a umywalkami niewidoczne umywalki prostokątne zgodnie z rys AW_ZE_15_01 należy przewidzieć otwór pod kosz mocowany pod blatem.	Z3 - 12	Z3 = 115	Z3 = 40	15																																																																																	
				Z4 - 8	Z4 = 123	Z4 = 40																																																																																		
				Z5 - 8	Z5 = 110	Z5 = 47																																																																																		
				Z6 - 2	Z6 = 125	Z6 = 40																																																																																		
				Z7 - 1	Z7 = 110	Z7 = 40																																																																																		
				Z8 - 1	Z8 = 112	Z8 = 47																																																																																		
				Z10 - 2	Z10 = 120	Z10 = 47																																																																																		
				Z12 - 1	Z12 = 140	Z12 = 40																																																																																		
53.	W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji dotyczących uchwytów umywalkowych/WC dla niepełnosprawnych, wskazanych na rys. 301_SRC_AW_ZE_15_01 oraz na rzutach kondygnacji. Prosimy o odpowiedź czy elementy te podlegają wycenie, jeśli tak to prosimy o podanie ich wymiarów oraz ilości.	Uchwyty dla niepełnosprawnych podlegają wycenie, ponieważ są elementem, który należy wbudować w trakcie realizacji robót wykończeniowych łazienek. Ilość zgodnie z rysunkiem kładów łazienek nr 301_SRC_AW_ZE_15_01 oraz rysunkami rzutów architektury.																																																																																						
54.	W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji dotyczącej wskazanej w opisie technicznym architektury i oznaczonej symbolem W14: „Ścianki z naturalnej, drewnopochodnej, zabarwionej na czarno płyty HDF do pomieszczeń mokrych, grubości 19mm, o wysokiej gęstości (>1000 kg/m ³), uszlachetnionej wielowarstwową powłoką filmów melaminowych, trudnozapalnej” Prosimy o odpowiedź czy w/w element wchodzi w zakres wyceny jeśli tak to prosimy o wskazanie gdzie występuje i w jakiej ilości.	Okładzina W14 wchodzi w skład wyceny. Ujęta jest w projekcie wykończenia łazienek, oznaczona na rysunku rzutów architektury i rysunku nr 301_SRC_AW_ZE_15_01. W przedmiarze okładzina W14 była ujęta w pozycji dot. okładziny W13. W14 to 344,880 m ² , czyli poz. W13 ulega zmniejszeniu i wyniesie obecnie 1 160,654 m ² . Przedmiar stanowi materiał pomocniczy. Wykonawca zobligowany jest do wyceny robót na podstawie załączonej dokumentacji.																																																																																						
55.	W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji dotyczącej wskazanych na rys. 301_SRC_AW_ZE_15_01, oznaczonych symbolem W15: „Płyt ceramicznych wielkoformatowych w kolorze czarnym zbliżonym do koloru płyt HDF, fuga 3mm” Prosimy o odpowiedź czy w/w elementy wchodzi w zakres wyceny, jeśli tak to prosimy o podanie ilości i bardziej szczegółowych parametrów.	Okładzina W1 wchodzi w skład wyceny. Ujęta jest w projekcie wykończenia łazienek, oznaczona na rysunku rzutów architektury i rysunku nr AW_ZE_15_01. W przedmiarze okładzina W14 była ujęta w pozycji dot. okładziny W13. Pozycja W15 była ujęta w W13. Ilość W15 to 65,378 m ² i w związku z wydzieleniem pozycji W15 (a także W14) należy tę ilość odjąć z pozycji W13 która ulega zmniejszeniu i obecnie W13 wynosi 1 095,276 m ² Przedmiar stanowi materiał pomocniczy. Wykonawca zobligowany jest do wyceny robót na podstawie załączonej dokumentacji.																																																																																						
56.	W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji dotyczącej posadzki P 26 – nawierzchnia rampy, wskazanej w opisie technicznym architektury oraz na rysunkach 301_SRC_AW_ZE_03_02 oraz 301_SRC_AW_ZE_03_14. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres robót.	Pozycja omyłkowo nie została ujęta w przedmiarze. Nawierzchnię P26 należy uwzględnić zgodnie z rysunkami 301_SRC_AW_ZE_03_02 oraz 301_SRC_AW_ZE_03_14.																																																																																						
57.	W przedmiarze robót budowlanych w poz. nr 41 wskazano Warstwę poślizgową z folii PE 0,3 mm – dwie warstwy, natomiast w opisie technicznym architektury oraz na rys. nr 301_SRC_AW_ZE_03_14 wskazano	Przedmiar zawiera błąd. Zastosowanym w projekcie rozwiązaniem są płyty z mat Bentonitowych zgodnie z dokumentacją.																																																																																						

	hydroizolacje z mat bentonitowych. Prosimy o podanie prawidłowego rozwiązania.	
58.	W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji dotyczącej drzwi DZ.06 wskazanych na zestawieniu stolarki drzwiowej rys. nr AW_ZE_06_13 w ilości 2 sztuki. Czy drzwi te nie podlegają wycenie?	Drzwi podlegają wycenie zgodnie z rysunkiem AW_ZE_06_13.
59.	W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji dotyczącej drzwi DZ.07 wskazanych na zestawieniu stolarki drzwiowej rys. nr AW_ZE_06_13 w ilości 2 sztuki. Czy drzwi te nie podlegają wycenie?	Drzwi podlegają wycenie zgodnie z rysunkiem AW_ZE_06_13.
60.	W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji dotyczącej drzwi DZ.08 wskazanych na zestawieniu stolarki drzwiowej rys. nr AW_ZE_06_13 w ilości 2 sztuki. Czy drzwi te nie podlegają wycenie?	Drzwi podlegają wycenie zgodnie z rysunkiem AW_ZE_06_13.
61.	W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji dotyczącej drzwi DZ.09 wskazanych na zestawieniu stolarki drzwiowej rys. nr AW_ZE_06_13 w ilości 1 sztuki. Czy drzwi te nie podlegają wycenie?	Drzwi podlegają wycenie zgodnie z rysunkiem AW_ZE_06_13.
62.	W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji dotyczącej drzwi DZ.10 wskazanych na zestawieniu stolarki drzwiowej rys. nr AW_ZE_06_13 w ilości 2 sztuki. Czy drzwi te nie podlegają wycenie?	Drzwi podlegają wycenie zgodnie z rysunkiem AW_ZE_06_13.
63.	W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji dotyczącej drzwi DZ.11 wskazanych na zestawieniu stolarki drzwiowej rys. nr AW_ZE_06_13 w ilości 4 sztuki. Czy drzwi te nie podlegają wycenie?	Drzwi podlegają wycenie zgodnie z rysunkiem AW_ZE_06_13.
64.	Prosimy o wskazanie w której pozycji zestawienia elementów scalonych robót budowlanych zawartego w formularzu oferty należy ująć roboty drogowe?	Roboty drogowe należy ująć w poz. 131 tabeli elementów scalonych (ukształtowanie i utwardzenie ternu wraz z podbudową i wykończeniem nawierzchni – PR.PZT.DW)
65.	W załączonej do SIWZ dokumentacji " WW_ Branża wentylacji i klimatyzacji " WW_ 06 udostępniono zestawienia ciągów wentylacyjnych w nie edytowalnym formacie PDF . Proszę o udostępnienie zestawień ciągów wentylacyjnych w formacie edytowalnym xls .	Zamawiający nie dysponuje elementami dokumentacji w wersji edytowalnej.
66.	W załączonej do SIWZ dokumentacji " SW _ Branża sanitarna SW_ 05 brak zestawień materiałów dla : - instalacji kanalizacji podposadzkowej , - instalacji kanalizacji sanitarnej , - instalacji wody p.poż , - instalacji c.o , - instalacji ciepła technologicznego , - rur instalacji nawilżaczy parowych , - instalacji wody , - instalacji kanalizacji deszczowej - instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu , - rur instalacji freonowej , Proszę o uzupełnienie dokumentacji o wymienione zestawienia .	Zestawienie materiałów ujęte jest w przedmiarze PR.SW.
67.	W załączonym do SIWZ Przedmiarze robót " PR.AW.WYP Wyposażenie" jest w pozycji 90 " Z3, Z4, Z6, Z7 - blat z umywalkami " – szt. 23, w pozycji 92 " Z5,Z8,Z10,Z12 - Umywalki do blatów – szt. 12 Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 29 z dnia 08.05.2018 r wymienione pozycje nr 90 , nr 92 nie podlegają wycenie. W przedmiarze robót " PR.SW. " Sanitarne " w pozycji 18 są " Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem " 48-23-12 = 13 szt. ; w pozycji 239 są " Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15	W wycenie należy uwzględnić: - blaty z umywalkami; - baterie umywalkowe stojące, w ilości wynikającej z dokumentacji projektowej.

	mm " – szt. 48 Analizując powyższe zapisy proszę o wyjaśnienie czy w pozycji 239 należy również wycenić baterie do umywalek które nie podlegają wycenieniu , oraz o podanie ostatecznej ilości baterii umywalkowych które należy wycenić .	
68.	W przedmiarze robót " PR.SW. " Sanitarne " w pozycji 18 są " Ustępy z płuczką ustępową typu kompakt ' - 44 szt Wg dokumentacji na rzutach są miski ustępowe wiszące montowane na stelażach . Proszę o wyjaśnieni czy należy wycenić miski ustępowe typu Kompakt czy miski wiszące na stelażach .	Miski ustępowe należy wycenić i zamontować jako wiszące na stelażach, zgodnie z dokumentacją projektową.
69.	Proszę o wyjaśnienie czy pisuary należy montować bezpośrednio na ścianie czy na stelażach.	Pisuary należy zamontować na stelażach.
70.	Proszę o wyjaśnienie sposobu montażu 8 szt umywarek , oraz 5 szt umywarek dla niepełnosprawnych (na stelażu lub bezpośrednio do ściany z półnogą itp.) .	Wysłano do projektanta
71.	Instalacje wod-kan brak w dokumentacji opisach, specyfikacjach standardu wymiarów białego montażu (miski ustępowe, umywalki, pisuary, brodziki) oraz armatury czerpalnej i spłukującej do tych urządzeń zawory spłukujące , baterie itd). W związku z brakiem standardu oraz trudne jest określenie poziomu cen urządzeń. Proszę o podanie przykładowego standardu urządzeń i armatury.	Umywalki zgodnie z dokumentacją projektową – m.in. rysunek rzutów architektury, rysunek nr 301_SRC_AW_ZE_15_01, zestawieniem aranżacji meblowej oraz załącznikiem nr 3 do opisu technicznego architektury.
72.	Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22.06.2018 r. Powyższe uzasadniamy ryczałtowym charakterem wynagrodzenia w niniejszym postępowaniu, co powoduje konieczność dokonania wnikliwej analizy dokumentacji projektowej, weryfikacji udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów robót. Dodatkowy czas pozwoli Wykonawcy na opracowanie rzetelnej oferty	Zamawiający dokonuje zmiany terminów: składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Nowy termin składania ofert: 19.06.2018 r. do godz. 12:00 Nowy termin otwarcia ofert: 19.06.2018 r. o godz. 12:30
73.	W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ, pojawiającymi się nieścisłościami i wątpliwościami w dokumentacji przetargowej oraz mając na uwadze chęć złożenia Państwu optymalnej oferty uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 25.06.2018 r.	
74.	W odniesieniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 33 z dnia 08.05.2018 r., zwracamy się z prośbą o informację: czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zapisany w rozdziale III pkt. 1.3.4 SIWZ w przypadku wykazania się kierownikiem robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadającym wyłącznie uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. nr 120, poz. 581 ze zm.)?	Zamawiający podtrzymuje wymagany warunek, określony w SIWZ wg aktualnie obowiązującego stanu prawnego w tym zakresie wraz z udzielonymi wyjaśnieniami w tym temacie.
75.	W związku z nieudostępnieniem przez Zamawiającego przedmiarów w formacie ath, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie.	Zamawiający dokonuje zmiany terminów: składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Nowy termin składania ofert: 19.06.2018 r. do godz. 12:00 Nowy termin otwarcia ofert: 19.06.2018 r. o godz. 12:30
76.	Zmiany dotyczące formy składania JEDZ obowiązują od	Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ

	<p>dnia 18 kwietnia, a decydującym w tym zakresie jest data wszczęcia postępowania. Jednocześnie, za dzień wszczęcia postępowania zawsze uważało się dzień publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym (tak np. wyrok KIO 343/09). W przedmiotowym postępowaniu ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 18.04.2018 r., w związku z tym zwracamy się z prośbą o wskazanie adresu, na który Wykonawca ma przesłać JEDZ.</p>	<p>w zakresie sposobu składania JEDZ w niniejszym postępowaniu. Opis modyfikacji SIWZ zamieszczony jest poniżej niniejszej tabeli. Jednocześnie Zamawiający anuluje wyjaśnienie i odpowiedź w pozycji nr 7 pisma z dnia 08 maja 2018 r. (znak pisma: IR-260-02.2018.02)</p>
<p>77.</p>	<p>W najnowszym orzecznictwie wskazuje się, że firm podwykonawców nie trzeba podawać jeśli nie są one jeszcze znane na etapie składania oferty, a ponadto nie jest przesłanką do sankcjonowania wykonawcy brak ich określenia w ofercie (wyniki kontroli KU/74/17/DKZP czy wyrok KIO 1756/17). Po naradach orzeczniczych KIO deklaruje, że brak podania nazw podwykonawców na etapie składania ofert nie jest wymagany i nie będzie sankcjonowany w ramach ewentualnych odwołań rozpatrywanych przez KIO. Tym samym, jeśli firmy podwykonawców nie są znane to według KIO dopuszczalne jest złożenie deklaracji o takiej treści w ramach oferty. Zatem żądanie podania firm podwykonawców w ofercie jest uznawane przez UZP za naruszenie przepisów w ramach kontroli. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jednakże na dzień składania ofert Wykonawcy nie są znane nazwy firm podwykonawców, wystarczającym będzie jedynie wyszczególnienie powierzonej im części zamówienia.</p>	<p>Wykonawca winien sporządzić ofertę zgodnie z zapisami SIWZ, sporządzonymi zgodnie z zapisami ustawy – Prawo zamówień publicznych w tym zakresie. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji Zamawiający dokona analizy przypadku wg najbardziej aktualnego orzecznictwa w tym zakresie.</p>

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień **19 czerwca 2018 r. do godz. 12:00**

Nowy termin otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień **19 czerwca 2018 r. o godz. 12:30.**

Powyższa zmiana terminu składania i otwarcia ofert zmiany spowodowane udzielonymi wyjaśnieniami powodują następujące zmiany treści SIWZ i załączników oraz ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu, które Zamawiający wprowadza zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 ustawy:

I. §12 ust. 12 projektu umowy - załącznika nr 4 do SIWZ:

JEST:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nie wyższą niż ustalona przy uwzględnieniu cen jednostkowych przedstawionych w kalkulacji szczegółowej stanowiącej załącznik nr 1 A do Umowy, wraz z częścią dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 (czternaście) dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy

ZMIENIA SIĘ NA:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian wraz z zestawieniem ilości robót

i ich wyceną nie wyższą niż ustalona przy uwzględnieniu cen jednostkowych przedstawionych w kalkulacji szczegółowej stanowiącej załącznik nr 1 A do Umowy, wraz z częścią dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 (czternaście) dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy. Zastrzeżenie dotyczące poziomu wyceny robót podwykonawcy, o którym mowa wyżej nie dotyczy sytuacji, gdy w projekcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany będzie przewidziana zapłata przez Wykonawcę przed lub w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni od dnia zawarcia tej umowy zaliczki w wysokości nie niższej niż różnica między ustalonym wynagrodzeniem do zapłaty a wyceną ustaloną przy uwzględnieniu cen jednostkowych przedstawionych w kalkulacji szczegółowej stanowiącej załącznik nr 1 A do Umowy.

II. W związku z koniecznością wykonania dyspozycji art. 10a ust. 1 ustawy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.06.2017 r. w sprawie użycie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych w związku z nowelizacją ustawy Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w zakresie sposobu składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w następujący sposób:

Zmiana II.1.

SIWZ – Rozdział I. pkt 2.2.2. – otrzymuje nowe brzmienie:

OFERTA, sporządzana zgodnie z wymaganiami SIWZ, składana jest w formie pisemnej. Dokument/y JEDZ, przekazywany/e jest/są przez Wykonawcę/ów w formie elektronicznej, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Rozdziale III pkt. 4.2. SIWZ.

Zmiana II.2.

SIWZ – Rozdział III. pkt 4.2.

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie **Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)**, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ” oraz instrukcją zamieszczoną poniżej.

Wzór JEDZ (forma edytowalna) stanowi **załącznik nr 3 do SIWZ**;

UWAGA!!!

Dodatkowe informacje, dotyczące Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w tym instrukcja jego wypełnienia, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>

Instrukcja składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

- 1) W niniejszym postępowaniu dokument **JEDZ** należy przesyłać w postaci elektronicznej **opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym**. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
- 2) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD,

pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ należy przesłać na adres email: przetargi@czestochowa.so.gov.pl

- a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.¹
- b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
- c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
- d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
- e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
- f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).
- g) Wykonawca, przysyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
- h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.
- i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

3) **Ofertę** składa się pod rygorem nieważności **w formie pisemnej**.

III. W związku z dotychczas udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający nadaje nowe brzemienne załącznikowi nr 2 do SIWZ – Formularzowi ofertowemu. Zaktualizowany załącznik nr 2 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

¹ Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie *Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych*. Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

IV. SIWZ nr IR-260-02.2018 – Rozdział IV. Ust. 10 pkty 10.1 i 10.2

JEST:

10. INFORMACJE DOT. SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

10.1. Termin i miejsce składania ofert

- 10.1.1. Termin składania ofert upływa dnia: **07 czerwca 2018 r.** o godz. **12:00**.
- 10.1.2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sądzie Okręgowym w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 pokój nr 130 (nowy budynek – poziom 1) – Sekretariat Dyrektora Sądu Okręgowego.
- 10.1.3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wnoszenie przysługujących środków ochrony prawnej.

10.2. Termin i miejsce otwarcia ofert

- 10.2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia **07 czerwca 2018 r.** o godz. **12:30**, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie, **sala konferencyjna (pom. 217)** (nowy budynek – poziom II). Otwarcie ofert jest jawne.
- 10.2.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 10.2.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności, zawartych w ofertach.

ZMIENIA SIĘ NA:

10. INFORMACJE DOT. SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

10.1. Termin i miejsce składania ofert

- 10.1.1. Termin składania ofert upływa dnia: **19 czerwca 2018 r.** o godz. **12:00**.
- 10.1.2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sądzie Okręgowym w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 pokój nr 130 (nowy budynek – poziom 1) – Sekretariat Dyrektora Sądu Okręgowego.
- 10.1.3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wnoszenie przysługujących środków ochrony prawnej.

10.2. Termin i miejsce otwarcia ofert

- 10.2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia **19 czerwca 2018 r.** o godz. **12:30**, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie, **sala konferencyjna (pom. 217)** (nowy budynek – poziom II). Otwarcie ofert jest jawne.
- 10.2.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 10.2.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności, zawartych w ofertach.

V. Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dz.U.U.E. w dniu 18.04.2018 r. pod nr 2018/S 075-168057, wg poniższego zestawienia:

L.p.	Lokalizacja zapisu w ogłoszeniu o zamówieniu	JEST	ZMIENIA SIĘ NA
1.	Sekcja III, ppkt III. 2.2)	(...) 4.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza, określonego w	(...) 4.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie elektronicznego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza, określonego w

		rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – oryginał; Uwaga!!! Dodatkowe informacje, dotyczące Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w tym instrukcja jego wypełnienia, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia (...)	rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; Uwaga!!! Dodatkowe informacje, dotyczące Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w tym instrukcja jego wypełnienia, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia . Instrukcja składania przedmiotowego dokumentu zawarta jest w Rozdziale III pkt 4.2. SIWZ. (...)
2.	Sekcja III, ppkt III.2.3)	(...) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – oryginał; Uwaga!!! Dodatkowe informacje, dotyczące Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w tym instrukcja jego wypełnienia, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia (...)	(...) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie elektronicznego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; Uwaga!!! Dodatkowe informacje, dotyczące Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w tym instrukcja jego wypełnienia, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Instrukcja składania przedmiotowego dokumentu zawarta jest w Rozdziale III pkt 4.2. SIWZ. (...)
3.	Sekcja IV, ppkt IV.3.4)	Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 7.6.2018 - 12:00	Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 19.6.2018 - 12:00
4.	Sekcja IV, ppkt IV.3.8)	Warunki otwarcia ofert Data: 7.6.2018 - 12:30 Miejscowość: Siedziba Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie, sala konferencyjna (pom. 217) (nowy budynek – poziom II) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie	Warunki otwarcia ofert Data: 19.6.2018 - 12:30 Miejscowość: Siedziba Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie, sala konferencyjna (pom. 217) (nowy budynek – poziom II) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

5.	Sekcja VI, ppkt VI.3)	(...) 2.2. Oferta, sporządzana zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym dokument/y JEDZ, przekazywana jest przez Wykonawcę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności; (...)	(...) 2.2. OFERTA, sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ, składana jest w formie pisemnej. Dokument/y JEDZ, przekazywany/e jest/są przez Wykonawcę/ów w formie elektronicznej, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Rozdziale III pkt. 4.2. SIWZ. (...)
6.	Sekcja VI, ppkt VI.3)	(...) 11.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – oryginał; Uwaga!!! Dodatkowe informacje, dotyczące Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w tym instrukcja jego wypełnienia, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia . (...)	(...) 11.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie elektronicznego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; Uwaga!!! Dodatkowe informacje, dotyczące Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w tym instrukcja jego wypełnienia, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Instrukcja składania przedmiotowego dokumentu zawarta jest w Rozdziale III pkt 4.2. SIWZ. (...)

Ponadto Zamawiający zamieszcza wraz z niniejszym pismem nw. załączniki:

1. Sprawozdanie z badań zanieczyszczenia gruntów na działce pod projektowany budynek Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ z grudnia 2015 r.;
2. Inwentaryzacja dendrologiczna z października 2015 r.;
3. Raport z symulacji pt. „Analiza systemu wentylacji bytowej i oddymiającej w garażu podziemnym w budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ przy ul. Św. Rocha 80/90 w Częstochowie” z marca 2016 r.;
4. Raport z symulacji pt. „Analiza systemu wentylacji oddymiającej w atrium w budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ przy ul. Św. Rocha 80/90 w Częstochowie” z marca 2016 r.;
5. Odpowiedź na pytanie z poz. 21 – uzupełniony rysunek ozn. AW_ZE_16_01;
6. Odpowiedź na pytanie z poz. 22 – rysunki;
7. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy_aktualizacja na dzień 18 maja 2018 r.

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie, zobowiązany jest uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania oferty, pod rygorem odrzucenia oferty z postępowania. W przypadku, gdy przedmiotowe wyjaśnienia w niewystarczającym stopniu odpowiadają na zadane pytanie, Wykonawca zainteresowany udziałem w niniejszym postępowaniu nadal posiada możliwość zwrócenia się do Zamawiającego, o wyjaśnienie treści SIWZ, również w zakresie, którego dotyczy powyższa odpowiedź.

MW-H

Dyrektor Sądu Okręgowego
w Częstochowie

/-/

Mariola Męcik

(na oryginale właściwy podpis)

Otrzymują:

1. Strona internetowa: www.czestochowa.so.gov.pl,
2. Wykonawcy zainteresowani udziałem w niniejszym postępowaniu;
3. a/a.